

Журнал аварийных, плановых и вне плановых отключений электросетей МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ 2017 г.

№	Наименование структурной единицы электросетевой организации	Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Дата Откл.	Время откл.	Дата вкл.	Время прекращения передачи энергии, (м/ч)	Код организационной причины аварии	Код тех.причины повреждения оборудования	Причина аварии	Фидер	ТП=количество абонентов	Кол-во абонентов (Ntp)	Кол-во точек поставки
1	МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	П	06.01.2017	2:17	06.01.2017	3:16	59/0,98	4.21.	Опиловка трассы по улице Ленина и ул.Короткая.	317-17	3017=203, 3018=161,3009=329,3028=282,3036, 3049=47, 3027=79,3040=4,3003=34, 3016=51	1187	1340
2	МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	25.03.2017	17:17	25.03.2017	18:41	86/1,43	4.21.	Отключение произошло из-за смежной сетевой организации ООО "Башкирэнерго"	317-03	3026=1, 3007=123, 3055=5, 3012=85, 3056=14, 3008=28, 3048, 3031=117, 3011=171, 3041=76, 3057=41, 3058=64	564	644
3	МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	25.04.2017	9:35	25.04.2017	12:03	148/2,47	4.6.	Отключение фидера 317-12 произошло из-за дефекта концевой муфты ТП 3020	317-12	3005=94,3038,3033=3,3006=4,3019=15,3004=3,3020=47, 3021=2, 3032=97,3002=211,3014=4, 3001=136,3029=118	705	878
4	МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	01.05.2017	12:43	01.05.2017	13:51	68/1,13	4.6.	Отключение фидера 317-03 произошло из-за дефекта концевой муфты ТП 3008	317-03	3026=1, 3007=123, 3055=5, 3012=85, 3056=14, 3008=28, 3048, 3031=117, 3011=171, 3041=76, 3057=41, 3058=64	564	644
5	МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	25.06.2017	12:17	25.06.2017	13:47	90/1,5	4.13.	Отключение фидера 317-03 произошло из-за падения дерева на ВЛ 10 кВ на линии ООО "Башкирэнерго"	317-03	3026=1, 3007=123, 3055=5, 3012=85, 3056=14, 3008=28, 3048, 3031=117, 3011=171, 3041=76, 3057=41, 3058=64	564	644
6	МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	27.06.2017	6:42	27.06.2017	6:45	3/0,05	4.4.	Отключение фидера 317-08 из-за удара полниии во время грозы	317-08	3059=36, 3035=129, 3023=193,3015=68, 3054=47, 3051=10, 3042=1, 3037=1, 3047=5, 3061=1, 3045=1, 3046=1	507	641
7	МУП "Чеммагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	02.07.2017	20:14	02.07.2017	20:20	6/0,1	4.21.	Отключение фидера 317-03 произошло из-за грозы на линии ООО "Башкирэнерго"	317-03	3026=1, 3007=123, 3055=5, 3012=85, 3056=14, 3008=28, 3048, 3031=117, 3011=171, 3041=76, 3057=41, 3058=64	564	644

8	МУП "Чекмагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	05.07.2017	10:45	05.07.2017	10:59	14/0,23	3.4.8.	4.21.	Отключение фидера 317-03 произошло из-за грозы на линии ООО "Башкирэнерго"	317-03	3026=1, 3007=123, 3055=5, 3012=85, 3056=14, 3008=28, 3048, 3031=117, 3011=171, 3041=76, 3057=41, 3058=64	564	644
9	МУП "Чекмагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	06.07.2017	11:00	06.07.2017	12:30	90/1,5	3.4.11.	4.6.	Отключение фидера 317-12 произошло из-за дефекта кабельной муфты 0,4 кВ ТП 3020	317-12	3005=94,3038,3033=3,300 6=4,3019=15,3004=3,3020 =47,3021=2, 3032=97,3002=211,3014=4 3001=136,3029=118	705	878
10	МУП "Чекмагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	А	16.10.2017	12:32	16.10.2017	14:28	116/1,93	3.4.9.1	4.17	Отключение фидера 317-14, авария на ЛЭП ООО "Башкирэнерго"	317-14	3010=159	159	340
11	МУП "Чекмагушэлектросеть" РБ	ЛЭП	П	30.11.2017	15:00	30.11.2017	16:00	60/1,0	3.4.13.	4.21.	Отключение фидера 317-04, установка КТП	317-04	Ф 317-04 ТП: 3052, 3064, 3053, 3044, 3043, 3034, 3024, 3030, 3039, 3063.	874	1004

Наименование организации	Плановые откл.	Аварийные отключения	Время прекращения передачи энергии во время планового откл. мин/час	Время прекращения передачи энергии во время аварийного откл. Мин/час
МУП Чекмагушэлектросеть" РБ	2	4	119 мин/1,98 часа	309 мин/5,15 часа
ООО "Башкирэнерго"	0	5	0	312 мин/5,19 часа
Итого	2	9	119 мин/1,98 часа	621 мин/10,34 часа

Итого количество отключений: 11 раз  
Общее время отключений: 740 минут/ 12,32 часа

Служ. по эксл. эл. сетям

SP