

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №2

с. Чекмагуш

03.08.2016 г.

1. Наименование предмета запроса котировок:

Поставка комплектной трансформаторной подстанции тупиковой КТП ТВВ (воздух-воздух) 250/10/0,4 киоскового типа в комплекте с трансформатором ТМ 250/10/0,4, с РЛНД

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Чекмагушэлектросеть» Республики Башкортостан

3. Извещение о проведении запроса котировок:

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №31603925365 от 26.07.2016г.)

4. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали:

Председатель комиссии:

Рахимов И.А. – директор МУП «Чекмагушэлектросеть» РБ

Секретарь комиссии:

Рахимов А.А. – главный бухгалтер МУП «Чекмагушэлектросеть»РБ

Член комиссии:

Саяпов Д.Х. – зам. директора

Загидуллин Д.В. – инженер

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

проводилась котировочной комиссией в период с 14.00 по 16.00 часов 03.08.2016 г. По адресу: Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Социалистическая, 37 А (каб. бухгалтерии)

6. Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров:

Поставка комплектной трансформаторной подстанции тупиковой КТП ТВВ (воздух-воздух) 250/10/0,4 киоскового типа в комплекте с трансформатором ТМ 250/10/0,4, с РЛНД

№	Характеристики подстанции	Комплектация
1	Тип трансформаторной подстанции	Тупиковая
	Исполнение трансформаторной подстанции	Киосковая
2	Мощность силового трансформатора	
	Номинальное напряжение, кВ	10 кВ
3	По числу трансформаторов	1 трансформатор, в комплекте
4	Тип силового трансформатора	ТМ
5	Схема и группа соединения обмоток трансформатора	Y/Yн
6	Принудительное охлаждение трансформатора с воздушно-барьерной и литой изоляцией	Нет
	Принудительное охлаждение трансформаторного отсека	Нет
7	Материал токоведущих шин	Алюминий
8	Распределительное устройство высокого напряжения (УВН)	
	Исполнение ввода	Воздушный
	Тип выключателя нагрузки или разъединителя	РЛНД, в комплекте
	Номинальное напряжение/Номинальный ток	10 кВ/20А
	Токоограничивающие предохранители типа ПКТ (номинальный ток/ток отключения)	20 А/25 А
	Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 10 кВ	РВО
	Ввод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН)	
Исполнение по выводу отходящих линий со стороны НН	Воздушный	
Таблица рекомендуемых вводных аппаратов, трансформаторов тока		
S, кВА	250	
Выключатель	ВА 57-35 (400А)	
Трансформатор тока ТТ (учет)	300/5	
Установка ОПН низкого напряжения	Да	
Установка вольтметра и амперметра		Да, Линейное
Установка счетчика электроэнергии		Да

Тип счетчика:	Активнореактивный, Ртутный 230 AR
Отходящие линии низкого напряжения в РУНН	
Кол -во фидеров отходящих линий	5
Автоматический выключатель	
ВА 57 200 А	4 шт
Фидер уличного освещения	Да
Тип выключателя, номинальный ток, А	ВА 57 80 А
Фотореле уличного освещения	Нет
Конструкция корпуса КТПК	
Все металлоконструкции КТПК оцинкованы	Нет
Количество КТП:	1 шт.

6.1 Место поставки: РБ, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш ул. Социалистическая, 37 А.

6.2 Сроки поставки товара: в течение 5 календарных дней с момента подписания договора.

6.3 В цену договора включены: все расходы на материалы, тару, упаковку и их доставку до указанного Получателем места, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

6.4 Начальная (максимальная) цена: 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок представители участников размещения заказа **не присутствовали**.

8. Сведения об участниках, подавших котировочные заявки:

К сроку окончания подачи котировочных заявок было представлено заявок – 2 (две) шт.

№ п/п	Дата поступления заявки	Время поступления час, мин	Регистрационный номер	Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1	02.08.2016 г.	14 ч. 02 мин.	1	Электронный документ
2	02.08.2016 г.	14 ч. 40 мин.	2	Электронный документ

Сведения об участниках, подавших заявки

Наименование участника	Юридический (фактический) адрес участника	Решение комиссии
ООО «220 Вольт»	452685, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Юбилейная, д.5.	Допустить к участию в запросе котировок
ООО «Нефтекамский Электромеханический Завод»	452685, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д.14.	Допустить к участию в запросе котировок

9. Единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Допустить/ не допустить до процедуры оценки	Основания принятия решения	Количество товаров, объем работ, услуг (в%)	Цена гражданско правового договора, руб.	Решение комиссии
1	ООО «220 Вольт»	Допустить	Соответствует требованиям	100%	283500,00	Победитель
1	ООО «Нефтекамский Электромеханический Завод»	Допустить	Соответствует требованиям	100%	346800,00	Второе место

10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект гражданско-правового договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течении двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

12. _____ Рахимов И.А.

_____ Саяпов Д.Х.

_____ Рахимов А.А.

_____ Загидуллин Д.В.

