

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №3

с. Чекмагуш

23.09.2016 г.

1. Наименование предмета запроса котировок:

Поставка комплектной трансформаторной подстанции тупиковой КТП ТВВ (воздух-воздух) 250/10/0,4 киоскового типа в комплекте с трансформатором ТМ 250/10/0,4, с РЛНД

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Чекмагушэлектросеть» Республики Башкортостан

3. Извещение о проведении запроса котировок:

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №31604104469 от 16.09.2016г.)

4. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали:

Председатель комиссии:

Рахимов И.А. – директор МУП «Чекмагушэлектросеть» РБ

Секретарь комиссии:

Рахимов А.А. – главный бухгалтер МУП «Чекмагушэлектросеть» РБ

Член комиссии:

Саяпов Д.Х. – заместитель директора

Кинзин А.И. – главный инженер

Загидуллин Д.В. – инженер по учету электроэнергии

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

проводилась котировочной комиссией в период с 09.00 по 10.00 часов 23.09.2016 г. По адресу: Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Социалистическая, 37 А (каб. бухгалтерии)

6. Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров:

Поставка комплектной трансформаторной подстанции тупиковой КТП ТВВ (воздух-воздух) 250/10/0,4 киоскового типа в комплекте с трансформатором ТМ 250/10/0,4, с РЛНД

№	Характеристики подстанции	Комплектация
1	Тип трансформаторной подстанции	Тупиковая
	Исполнение трансформаторной подстанции	Киосковая
2	Мощность силового трансформатора	
	Номинальное напряжение, кВ	10 кВ
3	По числу трансформаторов	1 трансформатор, в комплекте
4	Тип силового трансформатора	ТМ
5	Схема и группа соединения обмоток трансформатора	У/Ун
6	Принудительное охлаждение трансформатора с воздушно-барьерной и литой изоляцией	Нет
	Принудительное охлаждение трансформаторного отсека	Нет
7	Материал токоведущих шин	Алюминий
8	Распределительное устройство высокого напряжения (УВН)	
	Исполнение ввода	Воздушный
	Тип выключателя нагрузки или разъединителя	РЛНД, в комплекте
	Номинальное напряжение/Номинальный ток	10 кВ/20А
	Токоограничивающие предохранители типа ПКТ (номинальный ток/ток отключения)	20 А/25 А
	Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 10 кВ	РВО
9	Ввод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН)	
	Исполнение по выводу отходящих линий со стороны НН	Воздушный
	Таблица рекомендуемых вводных аппаратов, трансформаторов тока	
	S, кВА	250
	Выключатель	ВА 57-35 (400А)
	Трансформатор тока ТТ (учет)	300/5
	Установка ОПН низкого напряжения	Да

Установка вольтметра и амперметра	Да, Линейное
Установка счетчика электроэнергии	Да
Тип счетчика:	Активнореактивный, Ртутный 230 АR
Отходящие линии низкого напряжения в РУНН	
Кол -во фидеров отходящих линий	6
Автоматический выключатель	
ВА 57 160 А	5 шт
Фидер уличного освещения	Да
Тип выключателя, номинальный ток, А	ВА 57 80 А
Фотореле уличного освещения	Нет
Конструкция корпуса КТПК	
Все металлоконструкции КТПК оцинкованы	Нет
Количество КТП:	1 шт.

6.1 Место поставки: РБ, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш ул. Социалистическая, 37 А.

6.2 Сроки поставки товара: в течение 5 календарных дней с момента подписания договора.

6.3 В цену договора включены: все расходы на материалы, тару, упаковку и их доставку до указанного Получателем места, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

6.4 Начальная (максимальная) цена: 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.

7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок представители участников размещения заказа **не присутствовали.**

8. Сведения об участниках, подавших котировочные заявки:

К сроку окончания подачи котировочных заявок было представлено заявок – 1 (одна) шт.

№ п/п	Дата поступления заявки	Время поступления час, мин	Регистрационный номер	Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1	19.09.2016 г.	14 ч. 52 мин.	1	Электронный документ

Сведения об участниках, подавших заявки

Наименование участника	Юридический (фактический) адрес участника	Решение комиссии
ООО «220 Вольт»	452685, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Юбилейная, д.5.	Допустить к участию в запросе котировок

9. Единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Допустить/ не допустить до процедуры оценки	Основания принятия решения	Количество товаров, объем работ, услуг (в%)	Цена гражданско правового договора, руб.	Решение комиссии
1	ООО «220 Вольт»	Допустить	Соответствует требованиям	100%	284500,00	Победитель

10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект гражданско-правового договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течении двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

12. _____ Рахимов И.А.

_____ Саяпов Д.Х.

_____ Рахимов А.А.

_____ Кинзин А.И.

_____ Загидуллин Д.В.

